



## Istruzioni per la notifica di rimesse in servizio prima del previsto

### Osservazioni generali

Conformemente alla direttiva del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB ER) per i produttori ai fini dell'integrazione e della gestione di impianti di produzione con dispositivo per la misurazione del profilo di carico (LGM) articolo 5.3, i produttori devono notificare degli interruzioni di produzione al responsabile del gruppo dei bilancio (RGB ER).

### Invio della notifica di rimessa in servizio prima del previsto

Invia la notifica di rimessa in servizio come precisato di seguito e al seguente indirizzo e-mail [fahrplan.bgee@swenex.ch](mailto:fahrplan.bgee@swenex.ch)

Senden	Von	services.bgee@swenex.ch
	An...	fahrplan.bgee@swenex.ch
	Cc...	
	Bcc...	
Betreff		Rimessa in funzione

Punto di misura CH0000001234500000000000000006220  
Momento dalla rimessa in funzione: 02.03.2019 16:30  
Interruzione/Reduzione fine :  
Potenza disponibile in % della potenza nominale : 100%  
Potenza nominale [kW] : 1000

### Indicazioni per la rimessa in servizio prima del previsto

Se, al momento dalla rimessa in funzione, l'impianto fornisce di nuovo elettricità a 100 % del livello normale, il campo „Interruzione / Riduzione“ deve essere lasciato vuoto.

Se, al momento dalla rimessa in funzione, l'impianto fornisce soltanto una parte dell'energia generalmente disponibile deve essere indicata la data finale di questo periodo di ridotta capacità di produzione.

### Conferma della ricezione della notifica

Alla corretta ricezione della notifica ottenete un avviso di ricevimento.

### Voce per memoria

Se una sola posizione nella mail non corrisponde al modello sopra menzionato, la mail viene respinto. La spiegazione del respingimento si evince dal messaggio d'errore dopo il tentativo d'importazione.

Importante: I termini previsti nella direttiva devono essere rispettati.

Kriens, il 14 febbraio 2019

swenex – swiss energy exchange Ltd.